




ОБЩИНА БОТЕВГРАД

2140 Ботевград, пл. Освобождение №13, тел.: 0723 66608, факс: 0723 66635, e-mail: obshtina@botevgrad.org, www.botevgrad.bg



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА РАЗЯСНЕНИЕ по чл.33 от ЗОП

Във връзка с постъпили в община Ботевград запитвания с вх.№5300-59/25.01.2017г. и вх.№5300-67/27.01.2017г. относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от държавната и общинска инфраструктура в гр. Ботевград по ОПРР 2014 - 2020“ с пет обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград“; **Обособена позиция 2:** „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград“; **Обособена позиция 3:** „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 2 сгради на ПМГ „Акад. проф. Асен Златаров“ – основна сграда и физкултурен салон към нея“; **Обособена позиция 4:** „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на филиал „Детелина“ към ДГ „Иглика“ - гр. Ботевград“; **Обособена позиция 5:** „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград“, за **Обособена позиция №3** давам следните разяснения:

1.Въпрос 1: В Документацията за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от държавната и общинска инфраструктура в гр. Ботевград по ОПРР 2014 - 2020“ за Обособена позиция 3: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 2 сгради на ПМГ „Акад. проф. Асен Златаров“ - основна сграда и физкултурен салон към нея“, като задължителна мярка за изпълнение в подобект „Физкултурен салон към ПМГ „Акад. проф. Асен Златаров“, на стр. 98 е записано:

„Предвиждат се и мерки по част „Пожарна безопасност“ включващи:
Проектиране, доставка и монтаж на пожароизвестителна инсталация;“

В Доклада от Обследването за енергийна ефективност и в Техническия паспорт на физкултурния салон, мярка: „Проектиране, доставка и монтаж на пожароизвестителна инсталация“ не е записана.

Въпрос: Следва ли тази мярка да бъде предвидена за проектиране и строително изпълнение ?

Отговор: Посочените мерки не следва да се проектират и изпълняват за сградата на физкултурния салон, но следва да се проектират и изпълнят за сградата на ПМГ „Акад. Проф. Асен Златаров“.



ОБЩИНА БОТЕВГРАД

2140 Ботевград, пл. Освобождение №13, тел.: 0723 66608, факс: 0723 66635, e-mail: obshtina@botevgrad.org, www.botevgrad.bg

2. Въпрос 2: В Документацията за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от държавната и общинска инфраструктура в гр. Ботевград по ОПРР 2014 - 2020" – за Обособена позиция 3: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 2 сгради на ПМГ „Акад. проф. Асен Златаров" - основна сграда и физкултурен салон към нея", на стр. 66, относно дейностите, които работният проект трябва предвиди и СМР, които ще се извършат по сградите, е записано:

„ - всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата е обследването за енергийна ефективност и които водят до клас на енергопотребление „С”

По-долу, на стр. 67 в Документацията пише:

„По програмата ще се финансира пакет от енергоспестяващи мерки за сградата (съгласно Доклада от обследване за енергийна ефективност), с който се постига клас на енергопотребление „В” от скалата на класовете на енергопотребление, съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. и в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, а не по-висок.”

Моля да изясните: Какъв клас на енергопотребление трябва да се постигне на ПМГ „Акад. проф. Асен Златаров" - основна сграда и физкултурен салон към нея - В или С?

Отговор: На стр. 66 е цитиран текст от Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ” по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, който посочва, че сградите, обект на интервенция, следва да постигнат клас на енергопотребление най-малко „С”. С предвидените съгласно Докладът от обследване за енергийна ефективност мерки, сградата на ПМГ „Акад. проф. Асен Златаров", ще постигне клас на енергопотребление „В”, който е по-висок от клас „С” и е допустим за финансиране. Текстът на стр. 67 прави именно това разграничение за сградата на ПМГ „Акад. проф. Асен Златаров". Обръщаме Ви внимание, че съгласно техническата спецификация за обособена позиция 3 и приложените към нея доклади от обследване за енергийна ефективност за основната сграда на ПМГ „Акад. проф. Асен Златаров" следва да се постигне клас на енергопотребление „В”, а за сградата на физкултурен салон клас на енергопотребление „С”.

БОРИС БОРИСОВ

Зам. - кмет на община Ботевград
упълн. съгласно Заповед №ОД-1/03.01.2017г.

